


Truma LevelCheck

IT Istruzioni per l'uso
Da tenere nel veicolo

Pagina 02

Truma LevelCheck – Indicatore di livello



- 1 = sonda ad ultrasuoni
- 2 = spia LED (pila tascabile)
- 3 = LED di stato (rosso / verde / arancione)
- 4 = tasto on / off per spia LED
- 5 = apertura per occhio manuale
(non compreso nel volume di fornitura)
- 6 = vano batteria
- 7 = vite per vano batteria

Scopo d'impiego

Truma LevelCheck è un indicatore di livello per tutte le bombole di gas (propano / butano – GPL) in acciaio o alluminio con un diametro da 200 a 350 mm. L'apparecchio identifica se nella bombola si trova gas liquido nel punto di misura e lo visualizza.

Note importanti

Una bombola di gas viene riempita al max 80 % del suo volume. Il livello di riempimento così ottenuto si modifica con la miscela di gas (percentuale di propano / butano) e la temperatura.

L'apparecchio non è adatto per bombole di gas in plastica, bombole di gas a serbatoio riempibili, serbatoi del gas o per bombole di butano (gas da campeggio).

i Per una misura affidabile, prima di ogni utilizzo si raccomanda di pulire la sonda con un panno umido (senza detergente).

Una sonda sporca può causare misurazioni errate. Soprattutto le bombole in alluminio rilasciano particelle di polvere, le quali disturbano sensibilmente la procedura di misura.

E' piuttosto difficile misurare le bombole di gas sporche o arrugginite. La misura è compromessa anche, ad es., a causa di:

- un punto arrugginito non visibile all'interno della bombola di gas
- uno strato di vernice piuttosto spesso all'esterno della bombola di gas
- etichette adesive all'esterno della bombola di gas
- acqua di condensa (ghiacciata) all'esterno della bombola di gas
- bombole di gas ammaccate o eccessivamente graffiate

La pulizia, e / o la misura in un'altro punto della bombola di gas, solitamente va a buon fine.


Rilevare livello di riempimento

Rilevare il livello di riempimento mediante più misure singole a diverse altezze della bombola di gas (da sotto a sopra).



Non tirare l'apparecchio lungo la bombola di gas.

L'avvio della misura ha luogo mediante pressione orizzontale della sonda (1) sulla bombola di gas (conferma mediante segnale acustico).



Durante la misura il LED (3) lampeggia arancione.

La fine della misura viene segnalato mediante un nuovo segnale acustico e il risultato di misura viene visualizzato sul LED di stato (3).

LED di stato verde – Gas liquido disponibile sul punto di misura

LED di stato rosso – Nessun gas disponibile o misura errata

L'apparecchio si disattiva dopo una misura automaticamente.

Spia LED

La spia LED (2) viene azionata mediante pressione del tasto (4). Una nuova pressione disattiva la spia LED. La spia LED si spegne in automatico dopo circa 5 minuti.

Tensione negativa / guasto

- Il risultato di misura viene visualizzato lampeggiante: batteria debole (misura ancora possibile)
- Il LED di stato rosso lampeggia e risuona per 3 volte: batteria vuota (nessuna misura possibile)

Cambio batteria

Utilizzate solo batterie garantite contro le perdite (blocco-E 9 V), Tipo 6 LR 61, 6 F 22.

Svitare la vite (7) dal guscio inferiore. Spostare il guscio inferiore in direzione della freccia e prelevare. Sostituire la batteria e prestare attenzione alla corretta polarità.

Smaltire correttamente la batteria separatamente dall'apparecchio.



Una batteria vuota e usata può avere delle perdite e danneggiare l'apparecchio! Rimuovere la batteria se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo prolungato.

Nessuna garanzia per danni dovuti a batteria con rischio di perdite.

Smaltimento



Non smaltire l'apparecchio e le batterie nei rifiuti domestici, bensì portarli in un'isola ecologica perché siano differenziati. Così facendo contribuirete al riutilizzo e il riciclaggio dei materiali.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione

Blocco-E 9 V

Dimensioni (L x A x P)

138 x 35 x 30 mm

Peso (incl. batteria)

ca. 100 g

Il produttore si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche!

- CS** Návod k použití a montážní návod si lze v řeči Vaší země vyžádat u výrobce Truma nebo servisu Truma ve Vaší zemi.
- EL** Μπορείτε να ζητήσετε τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης στη γλώσσα της χώρας σας από τον κατασκευαστή Truma ή από το σέρβις της Truma στη χώρα σας.
- ES** Las instrucciones de uso y de montaje en su idioma pueden solicitarse al fabricante Truma o al Servicio postventa Truma en su país.
- FI** Saat käyttö- ja asennusohjeen pyynnöstä omalla kielelläsi valmistajalta (Truma) tai maasi Truma-huoltoon.
- HU** Az Ön nyelvén a használati és beszerelési utasítás a Truma gyártójától vagy az adott ország Truma szerviztől szerezhető be.
- NO** Spør om bruks- og monteringsanvisning på norsk hos produsenten Truma eller Trumas serviceavdeling i landet ditt.
- PL** Instrukcję obsługi i instrukcję montażu w Państwie wersji językowej można otrzymać w firmie Truma lub serwisie firmy Truma znajdującym się w Państwie kraju.
- PT** As instruções de utilização e montagem podem ser solicitadas junto do fabricante Truma ou do serviço de assistência da Truma no seu país.
- SK** Návod na použitie a montáž vo Vašom štátnom jazyku si môžete vyžiadať u výrobcu Truma alebo v servise Truma vo Vašej krajine.
- SL** Navodila za uporabo in vgradnjo v vašem jeziku lahko naročite pri proizvajalcu Truma oz. v servisni službi podjetja Truma v vaši državi.

- DE** Bei Störungen wenden Sie sich bitte an das Truma Servicezentrum oder an einen unserer autorisierten Servicepartner (siehe www.truma.com). Für eine rasche Bearbeitung halten Sie bitte Gerätetyp und Seriennummer (siehe Typenschild) bereit.
- EN** Should problems occur, please contact the Truma Service Centre or one of our authorised service partners (see www.truma.com). In order to avoid delays, please have the unit model and serial number ready (see type plate).
- FR** Veuillez vous adresser au centre de SAV Truma ou à un de nos partenaires de SAV agréés en cas de dysfonctionnements (voir www.truma.com). Pour un traitement rapide de votre demande, veuillez tenir prêts le type d'appareil et le numéro de série (voir plaque signalétique).
- IT** In caso di guasti rivolgersi al centro di assistenza Truma o a un nostro partner di assistenza autorizzato (consultare il sito www.truma.com). Affinché la richiesta possa essere elaborata rapidamente, tenere a portata di mano il modello dell'apparecchio e il numero di matricola (vedere targa dati).

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Deutschland

- NL** Bij storingen kunt u contact opnemen met het Truma Servicecentrum of met een van onze erkende servicepartners (zie www.truma.com). Voor een snelle bediening dient u apparaattype en serienummer (zie typeplaat) gereed te houden.
- DA** Ved fejl kontaktes Trumas serviceafdeling eller en af vores autoriserede servicepartnere (se www.truma.com). Sørg for at have oplysninger om apparattype og serienummer (se typeskiltet) klar for hurtig behandling.
- SV** Vid fel kontakta Truma servicecenter eller någon av våra auktoriserade servicepartner (se www.truma.com). För snabb handläggning bör du ha aggregatets typ och serienummer (se typskylten) till hands.

Service

Telefon +49 (0)89 4617-2020 service@truma.com
Telefax +49 (0)89 4617-2159 www.truma.com